

FWF – Fernwasserstraße 2 – 97210 Uffenheim

Arz Ingenieure  
Daniela Lehrer  
Kühlenbergstr. 56  
97078 Würzburg

Ihr Zeichen/Ihre Nachricht vom:  
20230320\_0002\_V01

Auskunft erteilt  
Mitarbeiter der Planauskunft

Telefon 09842 938-0

planauskunft@fernwasser-franken.de

20.03.2023

Ingenieurbüro Anfrage Bauleit- /Flächennutzungsplanung  
Windelsbach, BPL „Am Gänsbuck“ im OT Preuntsfelden, Frühzeitige Beteiligung Träger  
öffentlicher Belange § 4 Abs. 1 BauGB

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Überprüfung Ihrer Anfrage hat ergeben, dass Ihre geplante Maßnahme keine Anlagen der Fernwasserversorgung Franken berührt.

Wir möchten Sie im Zuge dieses Schreibens aber darauf aufmerksam machen, dass für die Erweiterung des Ortsnetzes im Zuge der Baugebieterschließung zur Sicherung einer auch zukünftig druck- und mengenmäßig ausreichenden Wasserversorgung eine hydraulische Berechnung und dementsprechende Leitungsdimensionierung durchgeführt werden sollte. Bitte achten Sie in diesem Zusammenhang auch auf eine ausreichende Löschwasserbereitstellung nach DVGW-Arbeitsblatt W 405, vom Februar 2008.

Falls sich durch die geplante Bebauung ein höherer Wasserbedarf ergeben sollte und Sie Kunde bei uns sind, bitten wir Sie, sich rechtzeitig mit uns in Verbindung zu setzen.

Sollten Probleme bei der Übermittlung der Unterlagen auftreten, so wenden Sie sich bitte an die Mitarbeiter der Planauskunft.

Für weitere Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüße

Fernwasserversorgung Franken  
Fernwasserstraße 2  
97215 Uffenheim

(Dieses Anschreiben wurde automatisch aus der Online Planauskunft erstellt und trägt daher keine Unterschrift.)

Fernwasserversorgung Franken  
Fernwasserstraße 2  
97215 Uffenheim

Telefon 09842 938-0  
Telefax 09842 938-150

info@fernwasser-franken.de  
www.fernwasser-franken.de

Sparkasse im Landkreis  
Neustadt a.d.Aisch – Bad Windsheim  
IBAN: DE 92 7625 1020 0620 0033 50  
BIC: BYLADEM1NEA

